計　量　証　明　書

計量証明書番号：12HW2696
発行日：平成24年8月31日
受付日：平成24年8月21日

株式会社ポリグルインターナショナル　様

濃度計量証明事業所
大阪府知事登録第10091号(濃度)
株式会社　タツタ環境分析センター
〒578-8585　大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号
TEL　06-6725-6688
FAX　06-6721-0773
計量管理者　藤原　明

ご依頼の試料についての計量の結果を以下の通り証明いたします。

件　　名	水質分析						
試料採取場所	大阪市内桃が池						
試　料　名	原水						
採取日時	-						
試料受付方法	宅配	天　候	-	気温(℃)	-	水温(℃)	-
採　取　者	-						

項　　目	単　位	計　量　結　果	計　量　方　法
水素イオン濃度(pH)	pH	7.5(27.0℃)	JIS K 0102(2008) 12.1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	24	JIS K 0102(2008) 17
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	9	JIS K 0102(2008) 21及びJIS K 0102 32.3
浮遊物質量(SS)	mg/L	61	S46 環境庁告示第59号 付表9
全窒素	mg/L	4.3	JIS K 0102(2008) 45.2
全燐	mg/L	0.26	JIS K 0102(2008) 46.3.1
*大腸菌群数	MPN/100mL	24000	S46 環境庁告示第59号 別表2の1(1)アの備考4
*濁度	度	50	JIS K 0101(1998) 9.1
以下余白			

備考　*印：計量法第107条の計量対象外項目

計　量　証　明　書

計量証明書番号：12HW2697
発行日：平成24年8月31日
受付日：平成24年8月21日

株式会社ポリグルインターナショナル　様

濃度計量証明事業所
大阪府知事登録第10091号(濃度)
株式会社　タツタ環境分析センター
〒578-8585　大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号
TEL　06-6725-6688
FAX　06-6721-0773
計量管理者　藤原　明

ご依頼の試料についての計量の結果を以下の通り証明いたします。

件　　名	水質分析						
試料採取場所	大阪市内桃が池						
試　料　名	処理水						
採取日時	-						
試料受付方法	宅配	天　候	-	気温(℃)	-	水温(℃)	-
採　取　者	-						

項　　目	単　位	計　量　結　果	計　量　方　法
水素イオン濃度(pH)	pH	7.0(27.5℃)	JIS K 0102(2008) 12.1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	7	JIS K 0102(2008) 17
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1 未満	JIS K 0102(2008) 21及びJIS K 0102 32.3
浮遊物質量(SS)	mg/L	6	S46 環境庁告示第59号 付表9
全窒素	mg/L	2.0	JIS K 0102(2008) 45.2
全燐	mg/L	0.028	JIS K 0102(2008) 46.3.1
*大腸菌群数	MPN/100mL	5	S46 環境庁告示第59号 別表2の1(1)アの備考4
*濁度	度	8.0	JIS K 0101(1998) 9.1
以下余白			

備考　*印：計量法第107条の計量対象外項目